Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires,

Ley 10411

Distrito III

COMISION DE ELECTROMECANICA Y SEGURIDAD E HIGIENE DISTRITAL

GUIA DE PRESENTACION DE CERTIFICADOS ELECTRICOS ANTE EDESUR SA

- **El certificado DCI no tiene vencimiento una vez visado por el Colegio de Técnicos. Salvo por v/resolución 184, que exige revisión de instalación cada 5 años, por lo tanto, en esos casos pueden pedir al Colegio que ratifiquen la vigencia del Visado.**

- **Solo deberán exigir del certificado DCI, la caratula y contrato visados por el Colegio.**
  No exigir la matrícula, ni el DNI, ni copias de la Boletas CEP, aportes CAAITBA y Timbrado del contrato del matriculado, ya que esta tarea es responsabilidad del Colegio y el Visador, sino el profesional no podría Certificar como lo podrán comprobar con la clave del Sistema Sigma que les facilitamos.

- **Por reglamento de suministro art. 1 inc. H. Solo se puede colocar 1 medidor por dirección sin la necesidad de presentar subdivisión. Excepcionalmente se podrían colocar 4 medidores monofásicos en un mismo terreno o 1 monofásico más 1 trifásico, más de esto requiere Factibilidad técnica.**

- **Dentro del sistema de Edesur en la opción TARIFA figura:**
  - **T1G (OBRA, RIEGO, SERVICIOS GENERALES, COMERCIAL, ETC)**
  - **T1R (Solo RESIDENCIALES)**

- **Las certificaciones que son para luz de obra van con la planilla T1G. Se adjunta Modelo del mismo.**



COLEGIO DE TÉCNICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ley 10411

PILAR DE OBRA
Tarifa: T1G Monofásico
Certificado # *********

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Verificación Técnica del Anexo I de la Resolución ENRE Nº 380/2015 — INICIAL

Datos del Profesional

El que subscribe **********, CUIT - **********
********** (Res. 2265/01 - Res. 4673/08) Matricula: T******* Reg. Inst. Mun.: con domicilio legal en ********** CP: ********** - ********** (CP*******), **********

Datos del Titular

Apellido y Nombre: ********** CUIT - **********
Domicilio Legal en Ruta 58 Km 14,5 (Lote 702), C.P.: 1865 - SAN VICENTE (CP1865), SAN VICENTE

Datos del Inmueble

Partido: 100 Partida: 123456 Circ.:VII Secc.:R Mz: 99 Parc.: 65 SubParc.: 112
Calle: Ruta 58 (Lote 702) Nro: 14,5 Dpto: - Piso: - Localidad: SAN VICENTE (CP1865), SAN VICENTE
Trámite Exp. Nro.: Letra: Año:

	Si	No
a) Correcta Instalación del Tablero Principal. (1) (2)	X	
b) Correcta Instalación del Interruptor Diferencial y del Interruptor Termomagnético.	X	
c) Correcta Instalación del Sistema de Puesta a Tierra.	X	
d) Los materiales utilizados están identificados con la Marca "S", por Resolución SICyM Nº 92/98, y conforme a IRAM o IEC.	X	
e) Se cumplen los parámetros técnicos de funcionamiento de cada uno de los elementos indicaods en el punto 3 -Requisitos para la conexión del suministro de Pilar de Obra tarifa T1G monofásicas/trifásicade la Res. ENRE Nº 380/2015.	X	
f) Se cumplen disposiciones constructivas del pilar según normativas vigentes de las empresas prestatarias de Energía.	X	

(1) Si la instalación posee únicamente un tablero principal debe estar instalado en el mismo interruptor automático por corriente diferencial de fuga y los interruptores termo-magnéticos bipolares por cada circuito.
(2) Si la instalación posee un tablero principal y por lo menos un tablero seccional, en el tablero principal debe estar instalado un interruptor termo-magnético y en el tablero seccional debe estar instalado un interruptor automático por corriente de fuga y un interruptor termo-magnético bipolar por cada circuito.

Observaciones: Barrio Cruz del Sur

Fecha: **********

NOTA: La firma de la presente Declaración de Conformidad de Instalaciones Eléctricas por el Profesional Habilitdo verifica y certifica el Cumplimiento de la Resolución ENRE Nº 380/2015 y sus modificatorias. De existir alguno de los items marcados como "NO" definirá la instalación como NO CONFORME y por ello no será apta para la habilitación del suministro por parte de la distribuidora.

210000386522

PROFESIONAL	TITULAR	COLEGIO	MUNICIPALIDAD

Página 1 de 1

- **Las certificaciones monofásicas no requieren detalle de cargas.**

En base a lo redactado anteriormente, se puede corroborar dicha información ya que tienen acceso al sistema Sigma. En tal caso comunicarse con el Colegio de Técnicos Distrito III, a través del correo ctdistrito3@hotmail.com.ar. O tel. 4244-9949/8496.

LUIS A. MARQUEZ	SILVO E. LUNA	LEANDRO L. BRUNO	PATRICIA L. BAEZ
TEC. ELECTROMECANICO Y TEC SUP EN SEG E HIG ASESOR DIST III	TEC. ELCTROMECANICO VISADOR DIST III	TEC. ELCTROMECANICO TESORERO DIST III	TEC: EN EQUIPOS e INSTAL.: ELECTR.